

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/64331/RMP/RAMPUR/787/CFO

दिनांक: 14-10-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST. ANTHONYS SCHOOL FOR GIRLS** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **SHAUKAT ALI ROAD CIVIL LINES,0,RAMPUR** तहसील - **SADAR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	9.90 mt.

तथा प्लॉट एरिया **1624.58 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST. ANTHONYS SCHOOL FOR GIRLS** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **18-10-2022** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JUNITA THOOMCKIAN ZAKI lalitransana11@gmail.com 7017163155** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **18-10-2022** से **17-10-2025** तक **3** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : According to FSSO inspection report. Recommended.



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

ANKUSH MITTAL

476246D122F2EDBADA94F167771817511103EE5A

18-10-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : **18-10-2022**
स्थान : **RAMPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.